



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району
Ростовская область, г. Аксай, ул. Шевченко, 154,А; Тел. (86350) 4-21-92, E-mail: 44gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Аксай

(место составления акта)

“ 19 ” ноября 20 20 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 104

По адресу/адресам: Ростовская обл., Аксайский район, п. Реконструктор, ул. Ленина, 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) №104 от 12 октября 2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аксайского
района детского сада общеразвивающего вида второй категории №15 «Буратино»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” ноября 20 20 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (1 день/ 2 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ОНД и ПР по Аксайскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник
внутренней службы Луганский Андрей
старший дознаватель ОНД и ПР по Аксайскому району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Кривенко Андрей
Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

- На объекте защиты допускается использование запоров на путях эвакуации без
возможности свободного открывания изнутри без ключа. п. 35 Постановление
Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном
режиме»

- На объекте защиты допускается установка пожарных извещателей не на несущие
строительные конструкции, а именно: извещатели установлены подвесном потолке.
п. 12.18* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования»;

- В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано допустимое (предельное)
количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты пп. л)
п. 460, Правил противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание 104/1/48 об устранении выявленных
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных

участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 18 ноября 2020 с указанием срока устранения требований пожарной безопасности "18" апреля 2021; форма проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемые при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемые должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Аксайскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
подполковник внутренней службы

Луганский А.Н.

Старший дознаватель ОНД и ПР по Аксайскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы

Кривенко А.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” ноября 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Старожилова Юлия Олеговна

Действителен с 07.03.2021 по 07.03.2022