



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Аксайскому району**

346720, г. Аксай, ул. Шевченко, 154 а,
Телефон: 8(86350) 4-21-92
«Единый телефон доверия» (863) 239-99-99
E-mail: 44gpn_mnd@mail.ru

20.11.2020 № 1115 /4-18

На № _____ от _____

Заведующему МБДОУ №15
«Буратино»
Старожиловой Ю.О.

ул. Ленина, 7
п. Реконструктор
Аксайский район
Ростовская область,
346711

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №020-286/2020/3
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«20» ноября 2020 г.

г. Аксай

Я, государственный инспектор Аксайского района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Кривенко Андрей Александрович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и постановление о назначении административного наказания: № 020-286/2020/2 от 20.11.2020 г., в виде предупреждения, вынесенное в отношении должностного лица - заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аксайского района детского сада общеразвивающего вида второй категории №15 «Буратино» (далее МБДОУ №15 «Буратино») Старожилову Юлии Олеговны, нарушившего на территории МБДОУ №15 «Буратино», расположенной по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Реконструктор, ул. Ленина, 7, требования пожарной безопасности, **а именно:**

- На объекте защиты допускается использование запоров на путях эвакуации без возможности свободного открывания изнутри без ключа. п. 35 Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме»
- На объекте защиты допускается установка пожарных извещателей не на несущие строительные конструкции, а именно: извещатели установлены подвесном потолке. п. 12.18* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
- В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты пп. л) п. 460, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

В соответствии со статьёй 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший дознаватель ОНД и ПР по Аксайскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы



А.А. Кривенко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Старожилова Юлия Олеговна

Действителен с 07.03.2021 по 07.03.2022